

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.02796  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388430  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Дойче Амфиболин-Верке – Руссланд". Адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3. ОГРН: 1027700588904. Телефон +7 (495) 660-08-49, факс +7 (495) 645-57-99.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Дойче Амфиболин-Верке – Тверь". Адрес: 170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 45, стр.1. ОГРН: 1026900546738. Телефон +7 (4822) 565871, факс +7 (4822) 565872.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Лакокрасочные покрытия для стен и потолков т.м. "TopLatex 3", "TopLatex 7", для внутренних работ. ТУ 2316-003-57304748-2007. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
23 1690

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), Класс пожарной опасности КМ1, при толщине сухого слоя покрытия 0,2 мм. Показатели пожарной опасности: группа горючести по ГОСТ 30244 - Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 - Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 - Т2.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3209

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 3036-С/ТР от 27.10.2014 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010г.;

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00411 от 11.03.2014 г. по 11.03.2017 г., выдан ОС "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ. RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.10.2014 по 27.10.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 Г.В. Чернецов